


Heatsystem Rörhållarskenor



Beskrivning

Heatsystem Rörhållarskena är avsedd till 16x2,0 & 20x2,0 rör. Rörhållarskenan underlättar fixering av rören på bestämt c/c avstånd. Skenan har ett spåravstånd på 50mm.

Rörhållarskenan m. eller utan hulling används vid ingjutning & flytspackling. Skenorna utan hulling fästs med rörhållarbygel mot isolering. Skenorna kan även spikas eller skjutas fast i konstruktionsbetong med betongspik & spikpistol. Rörhållarskenan kan skarvas ihop och anpassas till rätt längd.

Rörhållarskenor m. hulling trycks fast enkelt med handkraft i isoleringen.

Innan installation av rör i betong måste grunden isoleras med cellplast eller annan lämplig isolering. Vid förläggning av rörhållarskenorna rekommenderar vi ett inbördes avstånd på 1 meter mellan listerna.

Betongtjocklek på minst 70 mm totalflytning rekommenderas för att golvvärmen för att uppnå en jämn temperaturfördelning

Materialåtgång/ Tekniskdata

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • Rörhållarskena m. hulling | • Rörhållarskena utan Hulling |
| • Artnr: 3018076 | • Artnr:1014 |
| • Dim: 1000x45x28 | • Dim: 1000x45x28 |
| • 1,1 st/m ² | • 1,1st/m ² |
| • Förp: 50st | • Förp: 100st |